

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Главное управление МЧС России по Волгоградской области
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
 по г. Камышину и Камышинскому району
 400005, г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, дом 15, тел. 96-70-05, e-mail: und@34.mchs.gov.ru

Предписание № 020/158-В/1/1

«Об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ВЕРХНЕДОБРИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

ИНН 3410061718

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца объекта надзора и т.п.)

во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Камышину и Камышинскому району (далее – ОНД и ПР по г. Камышину и Камышинскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы (далее – УНД и ПР) Главного управления МЧС России по Волгоградской области (далее – Главное управление) Власова Алексея Евгеньевича № 020/158-В от «09» августа 2021 года,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 часов 00 минут 17 августа 2021 года по 12 часов 00 минут 20 августа 2021 года проведено **плановое выездное контрольное (надзорное) мероприятие** старшим инспектором ОНД и ПР по г. Камышину

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

и Камышинскому району УНД и ПР Главного управления Сяткиным Артемом Александровичем в здании, помещениях и на территории МКОУ Верхнедобринская СШ, расположенных по адресу: Волгоградская область, Камышинский район, с. Верхняя Добринка, ул. Рабочая, 29а.

пожарному надзору, проводившего (-их) контрольное (надзорное) мероприятие, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: директором МКОУ Верхнедобринская СШ Ивановой Валентиной Алексеевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения и ссылкой на номер пункта и нормативно - правовой акт Российской Федерации и (или) нормативный документ по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	4	5
1.	<i>Представленная в ходе проверки инструкция о мерах пожарной безопасности разработана на основании недействующих на момент проверки правил (ППБ 01-93).(п. 2 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479);</i>	До 06.12.2021 года	
2.	<i>Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено соответствующим указателем. Указатель отсутствует.(п. 48 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479);</i>	До 06.12.2021 года	
3.	<i>В здании школы как объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, а именно проект на Автоматическую установку пожарной сигнализации (АУПС) и систему оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) отсутствуют и в ходе проверки не представлены. (п. 54 ППР в РФ);</i>	До 06.12.2021 года	
4.	<i>В здании школы, как на объекте с массовым пребыванием людей, не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов</i>	До 06.12.2021 года	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения и ссылкой на номер пункта и нормативно - правовой акт Российской Федерации и (или) нормативный документ по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	4	5
	дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. (п. 30 ППП в РФ);		
5.	Огнетушители в кабинетах в здании школы не расположены на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. (п. 409 ППП в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)	До 06.12.2021 года	
6.	Автоматическая пожарная сигнализация (далее АПС) в отдельно стоящем здании мастерских не обеспечивает своевременное обнаружение и оповещение о пожаре, а именно: дымовой пожарной извещатель АПС в коридоре при входе в здание находится в состоянии сработки, при этом на Контрольно-приемном приборе АПС сигнала о сработке нет, СОУЭ не сработала. (ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, п. 54 ППП в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479);	До 06.12.2021 года	
7.	Основной центральный коридор в здании школы длиной 137 м (по плану техпаспорта БТИ) не разделен противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м. (ст. 4.6 Федерального закона от 22.06.2008 г. №123-ФЗ, п. 4.3.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы»).	До 01.08.2022 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица имеют право обжаловать принятое решение в соответствии с главой 9 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», а также пунктами 57, 58 положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2021 № 290.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Старший инспектор ОНД и ПР
по г. Камышину и Камышинскому району
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Волгоградской области

(должность, фамилия, инициалы)

Сяткин А.А.

государственного инспектора по пожарному надзору))

«20» августа 2021 г.



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил: ✓ *Беленко*

(подпись)

«20» августа 2021 г.

директор МКОУ Верхнедобринская СШ

(должность, фамилия, инициалы)

Иванова Валентина Алексеевна

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575826

Владелец Иванова Валентина Алексеевна

Действителен с 11.09.2021 по 11.09.2022